


# Certyfikat emisji hałasu




Założenia jakie spełniała maszyna podczas pomiaru:

- maszyna pracująca z pełnym obciążeniem emisji wody,
- parametry zasilania: 400 V/50 Hz,
- włączony kompresor.

Tryb SUPERSILENT

$L_{WA} = 91,8$  dB

Obliczenia dla naświeżania w trybie SUPERSILENT	Odległość [m]	P1 Lewo [dB]	P4 Tył [dB]	P3 Prawo [dB]	P2 Front [dB]
	20	56	61	54	60
	25	54	59	52	58
	50	48	53	46	52
	100	42	47	40	46
	200	36	41	34	40
300	32	38	30	37	



Tryb normalny

$L_{WA} = 95$  dB

Obliczenia dla naświeżania w trybie normalnym	Odległość [m]	P1 Lewo [dB]	P4 Tył [dB]	P3 Prawo [dB]	P2 Front [dB]
	20	58	66	57	63
	25	56	64	55	61
	50	50	58	49	55
	100	44	52	43	49
	200	38	46	37	43
300	35	42	33	39	

